

№ 002484



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 06.09.2021г. по 05.09.2026г.

Код ОКПД 2 24.33.30

№ РОСС AZ.31675.04ПБК0.OC41.H001757

Код ТН ВЭД 7308905100

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Assan-STP Panel MMC
Адрес: AZ5022, SUMQAYIT ŞEHERI, H.Z. TAĞIYEV QESEBESI, TEXNO-PARK SAHESI/
АЗЕРБАЙЖАН, телефон: +994 50 246 42 97

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Assan-STP Panel MMC
Адрес: AZ5022, SUMQAYIT ŞEHERI, H.Z. TAĞIYEV QESEBESI, TEXNO-PARK
SAHESI/ АЗЕРБАЙЖАН, телефон: +994 50 246 42 97

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью ООО "Испытательный центр оценки качества" (ИНН 9715389617). Адрес: 127018, город Москва, Улица Октябрьская, д. 38, корпус 2. Аттестат-аккредитации № РОСС RU.31675.04ПБК0.OC41 от 20.10.2020г. до 19.10.2023г. icok30@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Панели металлические трехслойные стеновые т.м «Assan-STP Panel» типа 1000 W и панели металлические трехслойные кровельные т.м. «Assan-STP Panel» типа 1000 R5N; толщиной от 40 до 200 мм, с обшивками из оцинкованной стали и утеплителем из пенополиуретана
Выпускаемые по Технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование
национальных стандартов,
стандартов организаций,
сводов правил, условий
договоров на соответствие
требованиям которых
проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1439/1, 1439/2 от 20.08.2021 г.,
ООО «Синтекс» (ИЛ «Эксперт Профи»)
№ RA.RU.04ПБК0.ИЦ05 до 17.03.2024г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Макеев С.В.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Быстрова М.Н.



№ 002485



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС AZ.31675.04ПБК0.ОС41.Н001757

Код ОКПД2 Код ТН ВЭД	Обозначение, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
24.33.30 7308905100	ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.	Предел огнестойкости панелей металлических трехслойных стеновых толщиной от 40 до 200 мм – EI30
	ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости панелей металлических трехслойных кровельных толщиной от 40 до 200 – RE30

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Макеев С.В.

Быстрова М.Н.

